



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРОКУРАТУРА
ПРИУРАЛЬСКОГО РАЙОНА

ул. Нагорная, д.1 «В», с. Аксарка,
Приуральский район, ЯНАО, 629620
тел/факс № (34993)-22-7-96

04.04.2018 № 10-01-2018

Директору МУ ДО «Центр детского творчества»

Сазоновой В.Н.

ул. Первомайская, д. 29, с. Аксарка,
Приуральский район, ЯНАО, тел.:
(34993) 22-5-51 e-mail: edu-
cdt@priuralye.com.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Приуральского района с привлечением ОНД и ПР по МО Приуральский район УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО проведена проверка исполнения МУ ДО «Центр детского творчества» по адресу: ул. Первомайская, д. 29, с. Аксарка, Приуральский район, ЯНАО (далее по тексту – Учреждение) законодательства о пожарной безопасности.

Отношения, возникающие в области обеспечения пожарной безопасности, регулируются Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон о пожарной безопасности), принятыми в соответствии с ним государственными стандартами, правилами пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона о пожарной безопасности установлена обязанность руководителя предприятия, организации, учреждения по соблюдению требований пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно пункту 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту – Правила) в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель

организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

Вопреки названному требованию в помещениях Учреждения план эвакуации отсутствует.

В силу пункта 3 Правил лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Пунктами 31, 32, 36, 37 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 установлено, что руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят, в том числе, руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности.

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Проверка показала, что директор Учреждения не прошел обучение пожарно-технического минимума.

В соответствии с подпунктом «о» пункта 23 Правил изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о

градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

В нарушение указанной нормы, в спальном корпусе МОУ Школа с. Аксарка произведено изменение функционального назначения части первого этажа, где расположено Учреждение, без проведения экспертизы проектной документации (помещения интерната для размещения детей – Ф 1.1, преобразованы в помещения – МУ «ЦДТ» Ф 4.1).

Согласно части 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Федерального закона № 123-ФЗ) части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Пунктами 6.3.1, 6.3.7 СП 4.13130.2013 установлено, что положения настоящего раздела распространяются на складские здания и помещения, предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Складские помещения категорий В1 - В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.

Вопреки названным требованиям в помещении № 134 Учреждения устроен склад, не обустроенный противопожарной дверью.

В силу пункта 6 статьи 134 Федерального закона № 123-ФЗ область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. В таблице 3 к указанному Техническому регламенту приведены классы пожарной опасности строительных материалов.

Проверка показала, что в Учреждении в коридорах на путях эвакуации коридор отделан (украшен) горючим материалом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1 (фактически горючая ткань, сертификат отсутствует).

Таким образом, руководством Учреждения не в полной мере осуществляются мероприятия по пожарной безопасности, что является нарушением федерального законодательства, регулирующего данные правоотношения, учитывая социальную значимость объекта и категорию пребывающих в нем лиц.

Причинами и условиями выявленных нарушений является ненадлежащее исполнение ответственными работниками Учреждения своих обязанностей, отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства, что требует незамедлительного принятия конкретных мер по их устранению и недопущению впредь.

Учитывая изложенное, на основании ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, в месячный срок принять конкретные и исчерпывающие меры по устраниению нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О дне и времени рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для участия в его рассмотрении представителя прокурора.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме с приложением необходимых подтверждающих документов.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции

А.Ю. Бородин

С.А. Демагин тел.: (34993) 22-7-96